



**SFS 2006:1296**

Utkom från trycket  
den 8 december 2006

## **Förordning om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem;**

utfärdad den 30 november 2006.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem

*dels att nuvarande 7 och 8 §§ skall betecknas 8 och 9 §§,*

*dels att 1, 5 och 6 §§ skall ha följande lydelse,*

*dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 7 §, av följande lydelse.*

**1 §<sup>1</sup>** För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader i enlighet med bestämmelserna i 2 § första stycket 3 och 6 lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., skall en byggnads ägare se till att funktionskontroll av ventilationssystem görs enligt bestämmelserna i denna förordning.

**5 §** Vid den första besiktningen skall kontrolleras

1. att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter,

2. att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,

3. att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som skall sköta systemet, och

4. att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den återkommande besiktningen skall det kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk samt att kraven enligt första stycket 2–4 är uppfyllda.

Vid den återkommande besiktningen skall det dessutom undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

**6 §<sup>2</sup>** Vid varje besiktning skall protokoll föras. I protokollet skall antecknas

1. resultatet av kontrollen och undersökningen enligt 5 §, och

<sup>1</sup> Senaste lydelse 1994:1216.

<sup>2</sup> Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

2. sådana uppgifter om luftflöden och om ventilationssystemets drifttider och installerade eleffekt som behövs för att kunna beräkna den mängd energi som används för ventilation av byggnaden.

Ett exemplar av protokollet skall lämnas till byggnadens ägare och ett exemplar sändas till sådan nämnd som avses i 9 §.

**7 §** Ett intyg skall utfärdas om genomförd besiktning med angivande av datum för besiktningen. Byggnadens ägare skall anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.

---

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr  
(Miljö- och samhällsbyggnads-  
departementet)